АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«КЕРАМЗИТ»

142200, Московская обл., г. Серпухов, п. Мирный, территория
ЗАО «Керамзит», д.1-А
Тел. 8 (4967) 72-55-06

П А С П О Р Т № 5Пк **от** 01.12.23

Наименование потребителя —

Наименование продукции **Камни бетонные бортовые по ГОСТ 6665-91 «Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия»**

БР 100.30.15

Номер партии — Объем партии — штук

Дата изготовления —

Число изделий —

Проектный класс по прочности В30

Требуемая прочность В30

Марка по морозостойкости F200

Отпускная прочность, % —

Водопоглощение 6 %

Сертификат соответствия № РОСС RU.НХ37. Н10238 от 11.06.2021г.

Начальник лаборатории