

Акционерное общество «КЕРАМЗИТ»



142200, Московская обл., г. Серпухов, п. Мирный, Тер. ЗАО «Керамзит», д.1А

Телефон / Электронная почта: (4967) 72-55-06; info@zao-keramzit.com

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 5К от 01.01.23

на соответствие продукции ГОСТ 32497-2013 «Заполнители пористые теплоизоляционные для зданий и сооружений. Технические условия»

Наименование и количество продукции Угавский  
Керамзитовый

Номер партии и дата изготовления —

Наименование и адрес потребителя —

Результаты испытаний по ГОСТ 9758:

Зерновой состав, мм 0-5

Марка по насыпной плотности 350

Прочность при сдавливании в цилиндре, МПа св. 0,4 до 1,0

Влажность, % 0,3

Коэффициент теплопроводности, Вт/(м·К) 0,140

Удельная эффективная активность ЕРН, Бк/кг 252,4 + 17

Начальник производственной лаборатории: Усов

М.П.

