

Акционерное общество «КЕРАМЗИТ»



142200, Московская обл., г. Серпухов, п. Мирный, Тер. ЗАО «Керамзит», д.1А

Телефон / Электронная почта: (4967) 72-55-06; info@zao-keramzit.com

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № ПК от 01.01.23

на соответствие продукции ГОСТ 32497-2013 «Заполнители пористые теплоизоляционные для зданий и сооружений. Технические условия»

Наименование и количество продукции Гравий керамзитовый

Номер партии и дата изготовления —

Наименование и адрес потребителя —

Результаты испытаний по ГОСТ 9758:

Зерновой состав, мм 5-10

Марка по насыпной плотности 250

Прочность при сдавливании в цилиндре, Мпа св.0,5 до 0,7

Влажность, % 0,3

Коэффициент теплопроводности, Вт/(м·К) 0,129

Удельная эффективная активность ЕРН, Бк/кг 252,4+17

Начальник производственной лаборатории: ПК

М.П.

