

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«КЕРАМЗИТ»

Лосковская обл., Серпуховский район, п. Мирный, территория
АО «Керамзит», д.1-А
тел. 8 (4967) 72-55-06 Факс 8 (4967) 72-64-95

ПАСПОРТ № 202 от 01.07.2023г.

Наименование потребителя _____

Наименование продукции Камни бетонные стеновые
керамзитобетонные блоки полнотелые) по ГОСТ 6133-2019
«Камни бетонные стеновые. Технические условия»

КСР-ПР-39-35-F50-1000

Номер партии 043 Объем партии _____ штук

Дата изготовления 20.06.2023г.

Марка камней по прочности M35

Марка по морозостойкости F50

Отпускная прочность, % 90

Теплопроводность, Вт/м°C 0,38

Средняя плотность, кг/м³ 1000

Сертификат соответствия № № РОСС RU.OC01. H00194 от 18.05.2022 г.

Начальник лаборатории _____



Иванов